

Kielce, dnia 10.03.2017r.

Wskaźniki przerw w dostawie energii

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2016 na obszarze działania „Chemar” S.A.

- Stan na dzień 31 marca 2017r.

Zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 roku, nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), „Chemar” S.A. przedstawia wartości wskaźników: SAIDI, SAIFI i MAIFI za 2016 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

W roku 2016 nie odnotowano żadnych przerw katastrofalnych

Wskaźniki	Typ przerwy	Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI	Planowana	224,81	224,81
	Nieplanowana	65,96	65,96
SAIFI	Planowana	0,48	0,48
	Nieplanowana	0,22	0,22
MAIFI		0,07	0,07
Liczba obsługiwanych odbiorców		27	

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Jerzy Cukierski